



Специјална болница за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин  
Пригревачка б.б., 25260 Апатин, тел: 025/772-477

Dana: 03.11.2017.

Br: 01-1709/17

Povodom javne nabavke br 03/17 – toplotne pumpe sa ugradnjom - oprema za grejanje postavljena su sledeća pitanja od strane zainteresovanih ponuđača:

1. Pitanje : Zašto tražite da ovlašćenje, „odnosno potvrda bude od ovlašćenog distributera za Republiku Srbiju kada pnuđač može biti iz druge zemlje i on može imati ovlašćenje odnosno potvrdu od ovlašćenog distributera iz svoje zemlje ? PRECIZNIJE da li strani ponuđač koji je ovlašćen, od proizvođača ili ovlašćenog distributera u svojoj zemlji za ugradnju i servisiranje ponudjene opreme u predmetnoj javnoj nabavci zadovoljava ispunjenost traženih uslova , a što je u skladu sa Članom 10. i Članom 12. ZJN?
2. Pitanje : Zašto tražite da monter i imaju sertifikat, ovlašćenja ili potvrdu ovlašćenog distributera za Republiku Srbiju. Preciznije da li monter i koji su zaposleni kod ponuđača iz druge zemlje a imaju tražene certifikate, ovlašćenja ili potvrde da su obučeni za montažu ponudjene opreme ovlašćenog distributera te zemlje, mogu zadovoljiti ispunjenost traženih uslova, a što je u skladu sa članom 12. ZJN ?
3. Kažete li da toplotna pumpa može biti od proizvođača DAIKIN ili od drugog proizvođača iz bilo koje zemlje sveta odgovarajućih karakteristika te da može da posjeduje drugi Certifikat koji je odgovarajući EUROVENT certifikatu ?
4. U tenderskoj dokumentaciji u delu mašinskih instalacija je predviđena toplotna pumpa DAIKIN EWHQ400G-SS koja je predviđena da radi na sistem VODA - VODA koja ima najviši nivo buke od 93 dB što je ravno kućnom frižideru te smatramo da je irelevantno da ista pumpa bude u izvedbi LOW NOISE, a nalaziće se i u zatvorenom objektu.
5. Molimo Vas da nam objasnite zašto je bitno da izvođači poseduju ISO 9001? Svrha ovog standarda je povećanje efikasnosti organizacije kroz primenu procesnog pristupa. Njegova primena je obezbeđenje veza između pojedinačnih procesa, sektora i njihove interakcije u proizvodnji. Ako proizvođač pumpe ima sertifikat da li je obavezno da ga poseduje i izvođač?

Odgovori:

1. Strani ponuđač mora biti ovlašćen od strane proizvođača za ugradnju i servisiranje ponudjene opreme u predmetnoj javnoj nabavci za isporuku i montažu u Srbiji i tada zadovoljava ispunjenost traženih uslova.

2. Monteri koji su zaposleni kod ponuđača iz druge zemlje a imaju tražene certifikate, ovlaštenja ili potvrde od strane proizvođača da su obučeni za montažu ponudjene opreme u Srbiji, mogu zadovoljiti ispunjenost traženih uslova.
3. Potrebno je da poseduje EUROVENT sertifikat.
4. Prihvatamo da je 93db low noise, i u otvorenom kućištu.
5. Može se dostaviti i kopija ISO 9001 standarda proizvođača.